


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Cimburkova 588/11, k.ú.
727415, p.č. 631**
 PSČ, místo: **130 00, Praha 3 - Žižkov**
 Typ budovy: **Bytový dům**
 Plocha obálky budovy: **3498.32** m²
 Objemový faktor tvaru AV: **0.47** m²/m³
 Celková energeticky vztažná plocha: **2204.78** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY



POPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
černé stěny:	
okna a dveře:	
střechu:	
podlahu:	
vytápění:	
Chlazení/klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

■ zemní plyn: 429.4
■ elektrická energie: 11.5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)		Díleč dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)
A						40.6	4.8
B							
C							
D							
E		155					
F	0.56						
G							
Hodnoty pro celou budovu	341.0					89.6	10.7
	MWh/rok						

Zpracovatel: **Ing. Zbyněk Khail**
 Kontakt: **Na Lysinách 457/20, 147 00, Praha 4**
212242703 / info@vortexsystem.cz

Osvědčení č.: **1171**
 Vyhотовeno dne: **30.11.2015**
 Podpis:



číslo dokumentu: