PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Čenětická 2413/1a

PSČ, obec: 149 00 Praha 11

K.ú., parcelní č.: Chodov [728225], 2332/298

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: **11647,1 m²**

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná	A	← 86
Velmi úsporná	B	← 128
Úsporná	C	← 171
Méně úsporná	D	← 246
Nehospodárná	E	← 321
Velmi nehospodárná	F	← 396
Mimořádně nehospodárná	G	

C 154

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 1332,5 (88 %)
- Elektřina - 177,1 (12 %)

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,71 W/(m².K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	77 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	**130** kWh/(m².rok)	C
Vytápění	92 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	4 kWh/(m².rok)	D
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	23 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	11 kWh/(m².rok)	D

ArchEnergy s.r.o. autorizovaná energetická specializace ES energetický specialista 1908

Energetický specialista: Archenergy s.r.o.

Osvědčení č.: 1908

Kontakt: petr.kvasnicka@ArchEnergy.cz

Ev. č. průkazu: 109520.0

Vyhotoveno dne: 26.01.2022

Podpis: Kvasnicka